



Bericht für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer



Abbildung 1: Außenansicht Kampnagel

Kampnagel Internationale Kulturfabrik

Anschrift

Kampnagel Internationale Kulturfabrik GmbH

Jarrestraße 20

22303 Hamburg

Kontaktdaten

Tel.: 040 – 27 09 490

E-Mail: mail@kampnagel.de

Web: www.kampnagel.de

Prüfergebnis

Der Betrieb **Kampnagel Internationale Kulturfabrik GmbH** wurde am 5. März 2015 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Mai 2015 bis April 2018** führen.



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebs.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat eine **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ besucht.

Die **Informationen zur Barrierefreiheit** finden Sie in insgesamt vier verschiedenen Berichten.

Bei einigen Betrieben kann noch ein fünfter Bericht hinzukommen, in dem sich Informationen für Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten finden. Bei diesen Angaben handelt es sich um eine Selbsteinschätzung/-auskunft des Betriebes.

Folgende Berichte stehen Ihnen zur Verfügung:

- Bericht für Menschen mit **Gehbehinderung** und **Rollstuhlfahrer**
- Bericht für Menschen mit **Sehbehinderung** und **blinde Menschen**
- Bericht für Menschen mit **Hörbehinderung** und **gehörlose Menschen**
- Bericht für Menschen mit **kognitiver Beeinträchtigung**
- Information für Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten (optional)




Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“ haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie die individuelle Eignung für sich prüfen. Bitte entscheiden Sie selbst, ob die Barrierefreiheit für **Ihre Anforderungen** ausreicht.

Überblick über das Prüfergebnis

 					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parkplatz	✓	-	✓	-	
Eingang und Foyer	✓	-	-	-	Alternativ zur Treppe steht eine Rampe zur Verfügung.
Kasse	✓	-	-	-	
Saal K1	✓	-	-	-	
Saal K2	✓	✓	✓	✓	











 					Bemerkungen
Saal K4	✓	✓	✓	✓	
Saal K6	✓	✓	✓	✓	
Saal P1	✓	✓	✓	✓	
Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung	✓	-	-	-	
Bar im Foyer	✓	✓	✓	✓	
Gastronomie	✓	-	-	-	

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme

Die verwendeten Piktogramme bedeuten, dass der jeweilige Bereich teilweise barrierefrei oder barrierefrei für die entsprechende Personengruppe ist. Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

	<p>teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung</p> <p>(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)</p>
	<p>barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung</p> <p>(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)</p>
	<p>teilweise barrierefrei für Menschen im Rollstuhl</p> <p>(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)</p>
	<p>barrierefrei für Menschen im Rollstuhl</p> <p>(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)</p>



Beschreibung des Betriebes

Der Betrieb wurde mit „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung** (Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)“ ausgezeichnet. Er erfüllt u. a. in allen prüfrelevanten Bereichen die nachfolgenden Kriterien oder es stehen entsprechende Alternativen zur Verfügung:

- Alle Räume und Einrichtungen sind stufenlos oder über eine Rampe zu erreichen.
- Alle Durchgänge und Türen haben eine Mindestbreite von 90 cm.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren zu passieren.
- Wege und Flure sind mindestens 150 cm breit.
- Bewegungsflächen sind meist mindestens 150 cm x 150 cm groß (Ausnahmen sind beschrieben).
- Vor dem Eingangsbereich sowie im Eingangs-Foyer und den Veranstaltungsräumen sind Sitzangelegenheiten vorhanden.

Des Weiteren erfüllt dieser Betrieb weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer. Anhand der vorliegenden Informationen können Sie die individuelle Eignung für sich prüfen.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt.

Parkplatz

- Es sind zwei gekennzeichnete Parkplätze für Menschen mit Behinderung vorhanden.
- Die Breite beträgt 360 cm, die Länge 500 cm.
- Der Weg vom Parkplatz zum Eingangsbereich ist nicht leicht begeh- oder befahrbar.
- In unmittelbarer Nähe zum Veranstaltungsort steht ebenfalls ein Parkhaus zur Verfügung.

Eingangsbereich / Weg außen

- Der Platz vor dem Eingang ist leicht begeh- oder befahrbar.
- Die maximale Längsneigung des Weges beträgt an der Rampe 12,6 % über eine Länge von 9 m, die maximale Querneigung beträgt 1,7 % über eine Länge von 5 m.
- Alternativ zur Rampe führt eine Treppe zum Eingang. Die Treppe führt über 4 Stufen von 10 cm Höhe und hat gerade Läufe. Ein Handlauf steht nicht zur Verfügung.
- Die Eingangstür ist bei Öffnung beider Flügel (Hilfe durch das Personal vor Ort) 130 cm breit.



- Ein Eingangs-Foyer umfasst Garderobe, Bar und Information sowie Zugänge zu allen Veranstaltungsräumen und zum WC.

Kasse

- Die Schwelle der Eingangstür zur Kasse ist 3 cm hoch.
- Die Bewegungsfläche vor/hinter der Tür beträgt 120 cm x 210 cm.
- Der Tresen der Ticketkasse ist an der höchsten Stelle 118 cm, an der niedrigsten Stelle 98 cm hoch.
- Die Treppe im Kassen-Foyer führt über 3 Stufen von 15,2 cm Höhe. Die Treppe hat keine geraden Läufe. Ein Handlauf steht beidseitig zur Verfügung.
- Alternativ ist eine Rampe verfügbar. Die Rampe ist 3,8 m lang und hat eine Mindestbreite von 127 cm. Die maximale Längsneigung beträgt 22 %. Einseitig ist ein Handlauf verfügbar.

Veranstaltungsräume K1, K2, K4, K6, P1

- Die Türen zu den Räumen werden bei Veranstaltungen durch das Personal geöffnet.
- Die auf dem Weg zu K1 zu passierende Rampe ist 4,80 m lang und hat eine Mindestbreite von 430 cm. Die maximale Längsneigung beträgt 12,8 %. Es ist kein Handlauf verfügbar. Die Bewegungsfläche vor der Rampe beträgt mindestens 150 cm x 150 cm, am Ende der Rampe 130 cm x 130 cm.
- Der Abstand zwischen den Sitzreihen beträgt 50 cm (K1, K6, P1) und 60 cm (K2).
- In den Sälen K1, K2, K6 und P1 sind Plätze für Rollstuhlfahrer in der 1. Reihe verfügbar.
- Saal K4 ist flexibel bestuhlbar.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

- Die WC-Tür öffnet nach außen.
- Die Bewegungsfläche vor WC und Waschbecken ist 155 cm x 145 cm.
- Die Bewegungsfläche links neben dem WC beträgt 86 cm x 55 cm, rechts 85 cm x 55 cm.
- Hochklappbare Haltegriffe sind beidseitig in einer Höhe von 89 cm vorhanden.
- Das Waschbecken ist in einer Höhe von 67 cm mindestens 30 cm unterfahrbar.
- Es ist ein Alarmauslöser (Schnur und Knopf) vorhanden.

Bar im Foyer

- Es sind 4 Tische mit insgesamt 16 Sitzplätzen vorhanden, die max. 80 cm hoch und in einer Höhe von 67 cm 30 cm tief unterfahrbar sind.
- Der Bartresen hat eine Höhe von 120 cm, im abgesenkten Bereich von 90 cm.



Restaurant „Casino“

- Der Weg außen zum Restaurant ist leicht begeh- oder befahrbar.
- Eine Treppe führt außen über 4 Stufen von 14,5 cm Höhe zum Resturanteingang. Die Treppe hat gerade Läufe. Ein Handlauf steht beidseitig zur Verfügung.
- Alternativ ist der Zugang über eine Rampe möglich. Die Rampe ist 7,3 m lang und hat eine Mindestbreite von 133 cm. Die maximale Längsneigung beträgt 12,8 %. Beidseitig ist ein Handlauf verfügbar.
- Die Bewegungsfläche vor/hinter der Restauranttür beträgt mindestens 130 cm x 210 cm.
- Es sind 40 Tische mit insgesamt 160 Sitzplätzen vorhanden. Diese sind max. 80 cm hoch und in einer Höhe von 67 cm 30 cm tief unterfahrbar.

Nebeneingang

- Eine Verbindungstür ermöglicht den direkten Zugang innen zwischen Eingangsfoyer, WC und Restaurant.



Fotos



Abb. 2: Parkplatz



Abb. 3: Weg vom Parkplatz



Abb. 4: Eingangsbereich



Abb. 5: Eingangsbereich



Abb. 6: Kasse



Abb. 7: Kasse




Abb. 8: Foyer



Abb. 9: Foyer




Abb. 10: Foyer



Abb. 11: Beschilderung




Abb. 12: Veranstaltungsraum



Abb. 13: WC



Abb. 14: WC



Abb. 15: WC



Abb. 16: Restaurant



Abb. 17: Restaurant



Abb. 18: Bar